



检验编号: MT2014-0438

Reference No.:

检 验 报 告

Test Report

试 样 名 称 灰白色低烟无卤硬管

Name of product: Grey low-smoke halogen-free rigid conduit pipe

型 号 规 格 20mm-25mm

Type and size:

委 托 单 位 上海日成电子有限公司

Client: SHANGHAI RICHENG ELECTRONICS CO., LTD

检 验 类 别 委托检验

Kind of test: Customer-ordered test

机械工业电工材料及特种线缆产品质量监督检测中心

MACHINERY INDUSTRY QUALITY SUPERVISION AND TEST CENTER
FOR ELECTRICAL MATERIAL AND SPECIAL WIRE & CABLE



机械工业电工材料及特种线缆产品质量监督检测中心

MACHINERY INDUSTRY QUALITY SUPERVISION AND TEST CENTER
FOR ELECTRICAL MATERIAL AND SPECIAL WIRE & CABLE

检 验 报 告

Test Report

第1页 共2页

1 of 2

试样名称 Name of product	灰白色低烟无卤硬管 Grey low-smoke halogen-free rigid conduit pipe						
型号规格 Type and size	20mm-25mm		状态描述 Sample Description	灰白色试片、管子, 符合测试要求 Grey pipe, sheet, meet the requirements of test			
检验类别 Kind of test	委托检验 Customer-ordered test		检验编号 Reference No.	MT2014-0438			
委托单位 Client	上海日成电子有限公司 SHANGHAI RICHENG ELECTRONICS CO., LTD		地 址 Address	上海奉贤区柘林镇新申工业区平林路555号 PINGLIN ROAD 555, XINSHENG INDUSTRIAL AREA, ZHELIN, FENGXIAN, SHANGHAI			
生产单位 Producer	上海日成电子有限公司 SHANGHAI RICHENG ELECTRONICS CO., LTD		到样日期 Date of receipt	2014. 04. 08			
取样方式 Delivering method	自送 Sample delivered by customer	送样人 Deliverer	张锦烽 Zhang Jinfeng	邮政编码 Zip code	200327	电话号码 Tel	64893666
检验依据 Test standard	ASTM E662-2013d Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials IEC 60754-1-2011 Test on gases evolved during combustion of materials from cables Part 1: Determination of the halogen acid gas content IEC 60754-2- Test on gases evolved during combustion of materials from cables Part 2: Determination of acidity (by pH measurement) and conductivity						
检验日期 Test date	2014.04.08 — 2014.04.24						
检验结论 Conclusion	来样所测2项性能为实测值。 The two properties of the test specimen are the measured values.						
备 注 Remarks	烟密度试验试片平均厚度: 有焰1.10mm; 无焰1.06mm Average thickness of specimen for specific optical density of smoke test :Flaming 1.10mm; Non-flaming 1.06mm						
编 写 Edit	丁晓青	审 核 Review	张 磊	批 准 Approval	张 磊		
日 期 Date	2014.4.24	日 期 Date	2014.4.25	日 期 Date	2014-4-28		



试样型号和规格: Type and size:		20mm-25mm	检验编号: Reference No.:		MT2014-0438
序号 No.	检 验 项 目 Item of test	单位 Unit	标准要求 Requirement	检验结果 Test result	单项判定 Judgement
1	硬管 Rigid conduit pipe				
1.1	pH值 pH value	—	—	5.0	实测值 Measured value
1.2	电导率 Conductivity	μ S/mm	—	0.6	实测值 Measured value
1.3	卤酸气体含量 Halogen acid gas content	mg/g	—	4.0	实测值 Measured value
2	试片 Sheet				
2.1	烟密度 Specific optical density of smoke				
2.1.1	无焰 Non-flaming	—	—	230	实测值 Measured value
2.1.2	有焰 Flaming	—	—	254	实测值 Measured value
	—以下空白— —End of report—				
注: “√”表示该项目合格, “×”表示该项目不合格。 Note: “√” means that the item is qualified, “×” means that the item is unqualified.					



检验编号: MT2014-0438
Reference No.:

附页
Appendix



序号 No.	设备名称 Name of equipment	设备编号 Equipment number	检定有效日期 Date of validity
1	烟密度试验箱(附件)	Q075	2015. 02. 06
2	测厚仪	D165	2014. 12. 26
3	电子天平	T014	2014. 06. 27
4	电导率仪	Y085	2015. 04. 13
5	酸度计	Y088	2014. 06. 05
6	卤酸气体测定装置	Q090	2014. 12. 29
7	具塞滴定管	D097	2022. 03. 03
—以下空白— —End—			

